Утверждаю:
Главный конструктор
_____ Лесин Б. Б.
«25» 11 2017 г.

Отчет

Цель испытания:

Испытания на герметичность дискового затвора ЗПД ООО «Транс-энерго».

Программа испытаний:

Испытания на герметичность проводить воздухом под давлением 0,6 МПа. Время испытаний 2 часа. Класс герметичности определить по ГОСТ Р 54808-2011.

Результаты испытаний:

Затвор прошел испытание и соответствуют классу герметичности АА - протечки не допускаются по ГОСТ Р 54808-2011.

Замечания по конструкции затвора:

1) Отсутствуют.
2) В приложении протокол на маслостойкость уплотнения.

Выводы и рекомендации согласно результатам испытаний:

Согласно результатам испытаний, данный затвор может быть использован в конструкции масляных трансформаторов СВЭЛ.

Начальник ТБ МТ _____ Красовских Д.Е.

Исполнитель:
Инженер-технолог
Сутормин А.В.
E-mail: Sutormin@svel.ru