СВЭЛ
Силовые трансформаторы
ПРОИЗВОДСТВО МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Протокол анализа № 11/17 ЛИД

Исследование маслостойкости

Изделие: кольцо уплотнительное от затвора ЗПД ООО "Транс-энерго"

«23» ноября 2017 г.

Дата начала испытания: 20.11.2017 г.
Дата окончания испытания: 23.11.2017 г.
Условия испытания: выдержка образцов 24 часа при t=105 °С в трансформаторном масле марки ГК
Нормы предприятия: изменение массы в %: от -4 до +10

Номер образца	Начальная масса образца, m_0, г	Масса образца после испытания, $m_к$, г	Прибавка (убыль) по массе, X, %	Внешний вид изделия после испытаний
Образец 1	4,84	4,85	+0,2	Внешний вид изделия не изменился, трансформаторное масло-без видимых изменений
Образец 2	2,24	2,25	+0,45	

Заключение: Изделие является маслостойким.

Исполнители:

Лаборант Крутских О.А.

Начальник лаборатории испытаний диэлектриков Антонов С.П.